

## 附件

### 火灾防护产品强制性认证单元划分及认证依据标准

序号	产品类别	单元划分原则	认证依据标准	
1	防火涂料	饰面型防火涂料	主要材料、工艺、用途不同不能作为一个认证单元。	GB 12441
		钢结构防火涂料	主要材料、工艺、用途不同不能作为一个认证单元。	GB 14907
		电缆防火涂料	主要材料、工艺、用途不同不能作为一个认证单元。	GB 28374
		混凝土结构防火涂料	主要材料、工艺、用途不同不能作为一个认证单元。	GB 28375
2	防火封堵材料	防火封堵材料	主要材料、工艺、用途、安装位置不同不能作为一个认证单元。	GB 23864
		防火膨胀密封件	材质、类别、规格、结构、主要材料、工艺不同不能作为一个认证单元。	GB 16807
		塑料管道阻火圈	主要材料、工艺、用途、规格、安装方向、安装方式不同不能作为一个认证单元。	GA 304
3	耐火电缆槽盒	材质、规格、结构不同不能作为一个认证单元。	GB 29415	
4	防火窗	钢质隔热防火窗	材质、耐火等级、结构形式、密封材料种类和设置位置不同不能作为一个认证单元。	GB 16809
		木质隔热防火窗		
		钢木复合隔热防火窗		
		其他材质隔热防火窗		
5	防火门	钢质隔热防火门	1) 材质、耐火等级、结构形式不同不能作为一个认证单元。 2) 内填充工艺不同不能作为一个认证单元。	GB 12955
		木质隔热防火门		
		钢木质隔热防火门		
		其他材质隔热防火门		
	防火锁	结构、安装形式、使用寿命、材质、规格型号不同不能作为一个认证单元。		

序号	产品类别		单元划分原则	认证依据标准
		防火门闭门器	结构、安装形式、使用寿命、材质、规格型号不同不能作为一个认证单元。	GA 93
6	防火玻璃	隔热型防火玻璃	结构、材质、耐火等级不同不能作为一个认证单元。	GB 15763.1
		防火玻璃 非承重隔墙	材质、耐火等级、结构形式、密封材料种类和设置位置不同不能作为一个认证单元。	GA 97
7	防火卷帘	钢质防火卷帘	1) 耐风压强度、帘面数量、启闭方式、耐火性能、材质、型号、结构形式不同不能作为一个认证单元。 2) 制造、装配工艺不同不能作为一个认证单元。	GB 14102
		钢质防火、防烟 卷帘		
		特级防火卷帘		
		防火卷帘用 卷门机	1) 额定输出转矩、工作电源相数、电机功率、结构不同不能作为一个认证单元。 2) 端板附件不同不能作为一个认证单元。	GA 603
8	防火排烟阀门	防火阀	材质、控制方式、功能、规格型号、结构不同不能作为一个认证单元。	GB 15930
		排烟防火阀		
		排烟阀		
9	消防排烟风机		规格型号、材质、结构、输送介质温度不同不能作为一个认证单元。	GA 211
10	挡烟垂壁		规格型号、安装方式、材质、结构不同不能作为一个认证单元。	GA 533